

De Sluis 10
4271 CZ Dussen
T 0416 - 394120
E info@dvcwatergroep.nl
www.dvcwatergroep.nl

HR Tilburg 18.133.011
ING Bank 66.15.97.776
IBAN NL57INGB0661597776
BIC INGBNL2A
BTW nr NL8078.24.653.B.01



ONTIJZERINGS INJECTIE UNIT

Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift

MONTEREN EN PLAATSEN:

- Plaats de Jerrycan op een vlakke ondergrond en plaats de injectiepomp iets hoger tegen de wand.
- Boor een gaatje in de deksel van de jerrycan en steek er de aanzuigslang doorheen.
- Monteer de zuigkorf en gewichtje aan het uiteinde van de zuigslang en hang deze in de jerrycan
- Draai de deksel terug op de jerrycan
- Bepaal de benodigde lengte van de zuigleiding en monteer deze aan de onderzijde van de aansluiting voorop de injectie-unit
- Zorg ervoor dat de leiding niet dubbel kan gaan (tip: wegwerken in een elektra-buis)
- Monteer de persaansluiting van de unit op de persleiding direct na de pomp middels het bijgeleverde aanboorzadel. Klem het tweedelige zadel over de persleiding van de pomp met de opening aan de bovenzijde en boor een gat van 10mm door de aansluiting heen in de bovenzijde van de leiding.
- Schroef de persaansluiting van de unit in het aanboorzadel.
- Sluit hiervoor de slang aan de bovenzijde van de aansluiting op de injectiepomp en zorg er voor dat de leiding niet dubbel kan gaan.
- Zorg ervoor dat de injectiepomp en beregeningspomp tegelijk van stroom worden voorzien.

INREGELLEN

- Stel de schaalverdeling eerst op 100% af en laat de injectiepomp eerst alle luchtballen uit de leiding persen voordat u de beregeningspomp aanzet.
- Bij een eerste gebruik is het aan te raden de schaalverdeling in te stellen op 50%.
- Met deze instelling kunt u de installatie proefondervindelijk instellen op de behoefte ter plaatse.
- Leg voor het testen bijvoorbeeld een stuk wit laken o.i.d. in het te besproeien oppervlak, laat het even drogen en u kunt zien op de werking optimaal is. Test de roestsuitslag vooraf zonder gebruik van de unit, zodat de werking snel duidelijk wordt.
- Probeer de installatie zo zuinig mogelijk te laten werken door de schaalverdeling zo laag mogelijk in te stellen.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

- De gel altijd boven het vriespunt bewaren
- Bij einde sproeiseizoen doseerunit spoelen met lauw water. Injectienippel ook schoonmaken.
- Jerrycan luchtdicht afsluiten
- Regelmatig controleren of er nog voldoende gel in vat aanwezig is
- Garantie 1 jaar
- Handleiding doseerpomp raadplegen..